

00926-2017-0001

Рег.№ ОП-ДКС-2017-СМР-04/14.07.2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания, предлагаме на Вашето внимание следните разяснения, относно открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики.“

ВЪПРОС № 1: Част НП-КИПиА-04-12-01: Видеонаблюдение, доставка на оборудване за видеонаблюдение, позиция

"Взривозащитена кутия за монтаж на захранващото и комуникационното оборудване на камерите и прожекторите; Материал – неръждаема стомана; размери - 800X1000X210 мм.; защита - IP 66, взривозащита / сертификат - EX, ATEX, IECEx; кабелни щуцери – 4 бр. щуцери EX M25X1.5 отгоре, отдолу 4 бр. щуцери EX M25X1.5 И 2 бр. EX M20X1.5, тапи 2 бр. M25 и 2 БР. M20; аксесоари – монтажна плоча, монтажна DIN шина, ключ, скоби за монтаж, автоматични прекъсвачи, захранващ блок за нуждите на крайните устройства (камери, конвертори и т.н.), трансформатор 230VAC/24VAC/150W. - Нова Позиция - за доставка

Каква е степента на взривозащита, брой и размер на клемите?

ОТГОВОР № 1:

" Взривозащитена кутия за монтаж на захранващото и комуникационното оборудване на камерите и прожекторите; Материал – неръждаема стомана; размери - 800X1000X210 мм.; защита - IP 66, взривозащита / сертификат - EX, ATEX, IECEx; - Ex II 2 G Ex eb IIC T6 – IP66


кабелни щуцери – 4 бр. щуцери EX – II 2G 1G Ex d IIC – IP68 - M25X1.5 отгоре, отдолу 4 бр. щуцери EX – II 2G 1G Ex d IIC – IP6 M25X1.5 И 2 бр. EX – II 2G 1G Ex d IIC – IP6 M20X1.5, тапи 2 бр. M25 И 2 бр. M20; аксесоари - монтажна плоча, монтажна DIN шина, ключ, скоби за монтаж, автоматични прекъсвачи, захранващ блок за нуждите на крайните устройства (камери, конвертори и т.н.), трансформатор 230VAC/24VAC/150W. - Нова Позиция - за доставка

Броят на клемите е 50 с размер до 4мм².

ВЪПРОС № 2: Може ли да предоставите геоложки доклад по подобекти?

ОТГОВОР №2: Възложителят не разполага с такъв доклад.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.


Взложител
Радослав С.
Директор по инженерно строителство
на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД
/упълномощен от Председателя на управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД на основание чл.7, ал. 1 от ЗОП с пълномощно с рег.№ 3011 от 21.03.2017 год., издадено от Виктория Дралчева– Нотариус с рег. №491, на Нотариалната камара/