

00926-2017-0001

Рег.№ ОП-ДКС-2017-СМР-07/25.07.2017 г.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания, предлагаме на Вашето внимание следните разяснения, относно открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики.“

**ВЪПРОС № 1:**

Част ЧАСТ "КИПиА" НП-КИПиА-02-01-03, позиция "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДООБОРУДВАНЕ НА ДОКИНГ СИСТЕМАТА НА ПИРС 2", представете списък на и информация относно оборудването, което подлежи на доставка и монтаж.

**ОТГОВОР № 1:**

Докинг системата е комплект от две интегрирани подсистеми:

BAS – контрол на приставането на танкера и

QRH – швартови съоръжения.

И двете подсистеми са свързани и работят съвместно. В проектната документация е представена и блокова схема чертеж НП-КИПиА-02-01-03-02, по която са обвързани и работят.

**Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.**

**Възложител:**

Радослав Славов Пенев

Директор по капитално строителство

на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

/упълномощен от Председателя на управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим

Бургас“ АД на основание чл.7, ал. 1 от ЗОП с пълномощно с рег.№ 3011 от 21.03.2017

год., издадено от Виктория Дралчева– Нотариус с рег. №491, на Нотариалната камара/