

## Протокол № 2

Днес, 02.07.2018 г. в 10:00 часа в заседателна зала на 2 ет. в сградата на Дирекция по капитално строителство, комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „Разработване на Идеен проект, Работен проект и доставка на Инсталация за регенерация на парите (ВРУ), използваща технология с активен въглен и процес /ADAB/, преработваща бензинови пари от нискооктанов бензин (НОБ), от бензин А-92 и от бензин А-95Н от претоварни операции на Пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец““, уникален № 00926-2018-0002, открита с Решение № 6 от 27.03.2018 г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС на 29.03.2018 г., в РОП на 29.03.2018г., назначена със заповед № ЗОД-0099-15.05.18, в състав:

### Председател:

Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП

### Членове:

1. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
2. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
3. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
4. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
5. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
6. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП

се събра да разгледа допълнително представените документи в съответствие с Протокол №1 на Комисията от 17.05.2018г.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

На 22.06.2018г., в съответствие с чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията е публикувала в Профила на купувача и е изпратила Протокол №1 на всички участници, както следва:

1. До участник „**AEREON EUROPE**“ – писмо рег.№ Изх.180-01-2898-21.06.2018, изпратено по куриер с обратна разписка, видно от която същият е получен на 25.06.2018г.
2. До участник „**CARBOVAC**“ – писмо рег.№ Изх.180-01-2899-21.06.2018, изпратено по куриер с обратна разписка, видно от която същият е получен на 27.06.2018г.
3. До участник „**ПМУ**“ АД – писмо рег.№ Изх.180-01-2903-21.06.2018, изпратено по куриер с обратна разписка, видно от която същият е получен на 25.06.2018г.

В съответствие с чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

- I.** Участникът „AEREON EUROPE“ е представил в срок документи в запечатана непрозрачна опаковка – вх.№3003-148-01-02.07.2018.

При прегледа на документите Комисията установи, че Участникът е представил необходимите документи, съгласно отразените в Протокол №1 констатации и указания.

- II.** Участникът „ПМУ“ АД е представил в срок документите в запечатана непрозрачна опаковка – вх.№2988-148-01-29.06.2018.

При прегледа на документите Комисията установи, че Участникът е представил необходимите документи, съгласно отразените в Протокол №1 констатации и указания.

След цялостна преценка за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и в съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията допусна участниците „AEREON EUROPE“ и „ПМУ“ АД до разглеждане на техническото им предложение относно съответствието му с предварително обявените условия.

Комисията констатира следното:

**I. Относно участник „AEREON EUROPE“ Комисията констатира:**

1. В техническата оферта, в икономическа част, т.10 е посочен срок за валидност на цените, която не съвпада със срока на валидност на офертата ОБРАЗЕЦ №5.

- *Участникът следва да уточни в декларация, кой срок на валидност на офертата, включваща и конкретни цени е окончателен.*

2. В техническата Оферта, т.10.3 на стр. 19 са посочени условия, различни условията на договора, предложен от Възложителя.

- *Във връзка с представена допълнително декларация за приемане на условията на договора ОБРАЗЕЦ №4 от страна на Участника, последния следва допълнително да декларира, поддържа ли условията в първоначално представената техническа оферта или приема условията на Възложителя.*

3. Съгласно изискванията на т.8.4.2 от Документацията, Възложителят изисква концентрацията на въглеродородни пари (включително метан) в отпадъчните газове от инсталацията за регенерация да не превишава 10 г/Нм<sup>3</sup> за произволно избран период от 60 минути (съгласно Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини). В Раздел 3, т.3.3 е декларирана стойност на емисии от летливи органични съединения <10г/Нм<sup>3</sup>, но специално е уточнено, че стойността на допустимите емисии е без метан.

- *Участникът следва да представи разяснение и/или да декларира, посочената от него гарантирана стойност изпълнява ли изискванията на Наредба № 16 от 12 август 1999г.*

4. Съгласно изискванията на т.8.4.3 от Документацията, Възложителят изисква Общите годишни емисии на летливи органични съединения, получени в резултат на товарене/разтоварване на бензини да не трябва да превишават целевата норма за

допустими емисии от 0,005 тегловни процента от производителността на съоръжението за товарене/разтоварване. В предложената от участника оферта липсва информация.

- *Участникът следва да разясни и/или декларира предложеното от него техническо решение постига ли изискваната по документация целева норма за допустими емисии от 0,005 тегловни процента от производителността на съоръжението за товарене/разтоварване.*

5. В Раздел 4, /стр.10/ т. 4.1 Обхват на доставката, са описани основните възли в обхвата на доставката, като отделно е описана подаващата помпа, а в т.10.1 същата не е упомената. На технологичната схема приложена към офертата помпата, монтажа ѝ, както и цялостната ѝ обвързка с резервоара за абсорбент и инсталацията са извън обхвата на доставчика.

- *Участникът следва да предостави разяснение и/или да декларира включена ли е доставката на хранваща помпа за абсорбент, както и работният проект за монтаж и обвързка по всички части в обхвата на доставката и предмета на проекта и в коя позиция.*

6. В обхвата на доставката, както и в технологичните схеми не е упоменат влагоуловител на вход на инсталацията, а също и огнепреградител /липсват както в т.4.1 така и в т.10.1/, като в същото време в краткото описание на технологичният процес няма коментар, че инсталацията може да работи без влагоуловител и огнепреградител.

- *Участникът следва да предостави разяснение по какъв начин в, предложеното от него техническо предложение са решени следните два въпроса:*

о *как се осъществява защитата от разпространение на взрив (пожар) от танкера към инсталацията и обратно;*

о *как се предпазва активният въглен в адсорберите от попадане на течна фаза (кондензат), която е възможно да се образува при претоварните операции; включва ли влагоуловител и огнепреградител на вход на инсталацията и в коя позиция е доставката им.*

7. В Раздел 4, /стр.9/ т. 4.1 в обхвата на доставката е упоменат вентилатор за парите, а не е включен в технологичните схеми и не е включен в т.10.1.

- *Участникът да предостави разяснение и/или да декларира, съгласно предложеното техническо решение необходим ли е вентилатор за парите, като в случай, че е необходим включен ли е обхвата на доставката и в коя позиция.*

8. Съгласно т. 8.3.2.12. от документацията Възложителя изисква в проектната документация задължително да се специфицират необходимите количества азот в бутилки за пуск и при работа на инсталацията, както и тяхната обвързка към инсталацията. В офертата липсва информация.

- *Участникът да предостави разяснение и/или да декларира, включени ли са необходимите количества азот в бутилки за пуск и работа на инсталацията в обхвата на проекта и доставката и ако са включени - в кои позиции.*

9. Обхвата описан в офертата Раздел 7, Идеен проект се различава на обхвата заложен в т.8.3.1 от документацията.

- *Участникът да декларира, че Идеения проект, който ще разработи е в обхват и съдържание съгласно т.8.3.1 от документацията.*

10. Обхвата описан в офертата Раздел 7, Работен проект се различава на обхвата заложен в т.8.3.2 от документацията.

- Участникът да декларира, че Работния проект, който ще разработи е в обхват и съдържание съгласно т.8.3.2 от документацията.

11. В т.10.1 от офертата са включени в обема на работа на изпълнителя, както Идейният проект, така и Работният, но липсва на разшифровка на обхвата и съдържанието, съгласно изискванията на документацията т.8.3.1 и 8.3.2.

- Участникът да декларира, че в обема работа, който е посочен в т.10.1 е включен пълният обем работа, съгласно изискванията на документацията т.8.3.1 и 8.3.2.

12. Във връзка с текста в т.10.1 от офертата, че „Всичко, което не е конкретно включено в тази оферта“ и с оглед на факта, че в настоящата оферта не са разписани подробно дейностите описани в документацията, по отношение на идейният и работният проект, за някои от доставките няма яснота включени ли са в обема на работа на участника, не е ясно дали оферента ще разработи в необходимият обхват и съдържание проектно сметната документация, както и не е изяснен обхвата на доставките, поради което:

- Участникът следва да декларира, че ще изпълни всяка точка от изискванията на Документацията, Раздел II. Технически спецификации и/или да представи допълнително подробна разбивка на дейностите и доставките съобразно обхвата заложен в Документацията.

13. Никъде в офертата не е потвърдено, че ще се изпълнят изискванията към издаване на ПСД посочени в т. 8.7.5 – 8.7.8 от Документацията, още повече че за част от документите е предложено издаване само на английски език;

- Участникът следва да декларира, че ще се изпълни изискванията към издаване на ПСД посочени в т. 8.7.5 – 8.7.8 от Документацията.

14. В т.8.3.3.10. от Документацията се изисква доставка DDP - ЛНХБ (разтоварено). В офертата т.10.1 разтоварването е изключено от обхвата;

- Участникът следва да декларира, че ще се изпълни изискванията на т.8.3.3.10. от Документацията, като всички извършени от него доставки ще са DDP-ЛНХБ (разтоварено) съгласно Инкотермс 2010.

15. От офертата не става ясно представеният в тържната документация Хидрогеоложки доклад достатъчен ли е за целите на разработване на ПСД и ако не в обема работа включено ли е разработването на нов ХГД.

- Участникът следва да декларира, дали представеният в документацията Хидрогеоложки доклад е достатъчен за целите на разработване на проектно-сметната документация и ако не - да декларира, че при необходимост от изготвяне на нов ХГД, същият е предвиден в стойността на поръчката, като посочи и съответната позиция.

16. В офертата не се коментира изпълнение на изискванията на Възложителя по т.8.3.7.4. и 8.3.7.5. от документацията.

- Участникът следва да декларира, че ще изпълни изискванията на т.8.3.7.4. и 8.3.7.5. от документацията.

17. От получената оферта не става ясно ще ни бъде ли предоставена пълна изпълнителска документация за монтираното оборудване, съгласно изискванията на

нормативните документи посочените в Приложение 3 - т.1, т.2, т.3 и т.4 към документацията.

- *Участникът следва да декларира, че ще изпълни изискванията на нормативните документи посочени в Приложение 3 - т.1, т.2, т.3 и т.4 към документацията.*

18. В Документацията, т.8.4.11 посочва, че Захранването с електроенергия на инсталацията следва да се осъществи от подстанция Парокотелно секция 1 извод 1-2/5, мощност на извода 630A/400V.

- *Участникът да декларира, че в работния проект са включени всички необходими дейности свързани с електро захранване и управление на всички консуматори на инсталацията и цялата заземителна, мълниезащитна и осветителна инсталация на обекта.*

## **II. Относно участник „ПМУ“ АД Комисията констатира:**

1. Съгласно изискванията на т.8.4.2 от Документацията, Възложителят изисква концентрацията на въглеродородни пари (включително метан) в отпадъчните газове от инсталацията за регенерация да не превишава 10 г/Нм<sup>3</sup> за произволно избран период от 60 минути (съгласно Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини). В Раздел 3, т.3.3 е декларирана стойност на емисии от летливи органични съединения <10г/Нм<sup>3</sup>, но специално е уточнено, че стойността на допустимите емисии е без метан.

- *Участникът следва да представи разяснение и/или да декларира посочената от него гарантирана стойност изпълнява ли изискванията на Наредба № 16 от 12 август 1999г.*

2. Съгласно изискванията на т.8.4.3 от Документацията, Възложителят изисква Общите годишни емисии на летливи органични съединения, получени в резултат на товарене/разтоварване на бензини не трябва да превишават целевата норма за допустими емисии от 0,005 тегловни процента от производителността на съоръжението за товарене/разтоварване. В предложената от участника оферта това изискване не се коментира.

- *Участникът следва да разясни и/или декларира предложеното от него техническо решение постига ли изискваната по документация целева норма за допустими емисии от 0,005 тегловни процента от производителността на съоръжението за товарене/разтоварване.*

3. В т.8.3.3.4 от документацията е изискано в обема на доставката задължително да бъдат включени компресор и изсушител за КИП въздух. В офертата, Раздел I, т.4 Параметри на инсталацията /стр. 30/- компресора е посочен като въздушен инструмент, доставка от клиента; в Раздел II, т.3 /стр.38/, секция „Друго оборудване“- компресор и изсушител за въздух са включени в обема за доставка; на същата страница, отново в т.3 секция „С общо предназначение, битови“ компресора отново е посочен като доставка на клиента;

- Участникът следва да декларира включен ли е компресора, окомплектован с изсушител за въздух в обема на проекта и доставката на участника, както се изисква в техническите спецификации и в коя позиция.

4. В т. 3 Парообразен профил от офертата е упоменат вентилатор за парите, който не е офертиран на този етап.

- Участникът да предостави разяснение и/или да декларира, съгласно предложеното техническо решение необходим ли е вентилатор за парите, като в случай, че е необходим включен ли е обхвата на доставката и в коя позиция.

5. В т.3 на офертата, /стр.38/ секция „Друго оборудване“ е записано Кондензираща кана за изтичане.

- Участникът следва да представи разяснение какво представлява Кондензиращата кана за изтичане и това идентично ли е с кондензоотделител на вход на инсталацията.

6. В т.3 секция „Друго оборудване“- боядисване има запис/ абривиатура “C5M”.

- Участникът следва да представи разяснение, какво следва да се разбира под тази абривиатура.

7. В т.3, стр.38, секция „Друго оборудване“ има запис „кабели за свързване между VRU и кабините“.

- Участникът следва да представи разяснение какво има предвид под „кабините“ и дали упоменатата „максимална дължина 20м за кабелите“ ще изпълни предмета на поръчката „обвързка на инсталацията към съществуващата инфраструктура“.

8. Азот за пускови операции. В т. 8.3.2.12. от документацията Възложителя изисква в проектната документация задължително да се специфицират необходимите количества азот в бутилки за пуск и при работа на инсталацията, както и тяхната обвързка към инсталацията; В Раздел II на офертата, т.3, секция „С общо предназначение, битови“, стр. 38, азота е посочен като доставка на клиента.

- Участникът да предостави разяснение и/или да декларира включени ли са необходимите количества азот в бутилки за пуск и работа на инсталацията в обхвата на проекта и доставката и ако са включени - в кои позиции.

9. В т.8 от офертата, Обхват на доставка и работа на клиента, изисква осигуряване от Възложителя на моторен контролен център /МСС/ за подаващата помпа. Съгласно т.8.3.3.1 от спецификациите в обхвата на участника е включено „Цялото необходимо оборудване за изграждане на инсталацията“.

- Участникът следва да декларира, че подаващата помпа, както и МСС за същата са включени в обхвата на доставка на участника, както и в коя позиция.

10. В т. 8.7.5 от документацията Възложителя изисква Проекта да бъде представен на български език. В т.4 от офертата, стр. 39, в Свързани документи, е посочено, че всички документи освен Ръководството за експлоатация и инструкцията за поддръжка, както и „Документация“ /за която няма разшифровка/ ще бъдат на английски език.

- Участникът следва да посочи конкретно какво включва в това понятие „Документацията“, както и да декларира, че ще спазва изискванията на т. 8.7.5 от Документацията на Възложителя

11. Съгласно т. 8.7.5 – 8.7.8 от Документацията се изискват 9 екземпляра на хартиен носител и 1 на CD в описаните формати. В т.4 Свързани документи от офертата е посочено, че проекта ще бъде издаден в 1 екземпляр на хартия и 1 екземпляр на CD.

- Участникът следва да декларира, че документацията ще бъде издадена съгласно изискванията на т. 8.7.5 – 8.7.8.

12. От офертата не става ясно представеният в документацията Хидрогеоложки доклад достатъчен ли е за целите на разработване на проектно-сметната документация

- Участникът следва да декларира, че представеният в документацията Хидрогеоложки доклад е достатъчен за целите на разработване на проектно-сметната документация и ако не да декларира, че при необходимост от изготвяне на нов ХГД, същият е предвиден в стойността на поръчката, като посочи и съответната позиция.

12. В офертата не се коментира изпълнение на изискванията на Възложителя по т.8.3.7.4. и 8.3.7.5. от документацията.

- Участникът следва да декларира, че ще изпълни изискванията на Възложителя по т.8.3.7.4. и 8.3.7.5. от документацията.

13. От получените оферти не става ясно ще ни бъде ли предоставена пълна изпълнителска документация за монтираното оборудване, съгласно изискванията на нормативните документи посочените в Приложение 3 - т.1, т.2, т.3 и т.4 към документацията.

- Участникът следва да декларира, че ще изпълни изискванията на нормативните документи посочените в Приложение 3 - т.1, т.2, т.3 и т.4 към документацията.

14. В Документацията, т.8.4.11 посочва, че Захранването с електроенергия на инсталацията следва да се осъществи от подстанция Парокотелно секция 1 извод 1-2/5, мощност на извода 630A/400V.

- Участникът да декларира, че в работния проект са включени всички необходими дейности свързани с електро захранване и управление на всички консуматори на инсталацията и цялата заземителна, мълниезащитна и осветителна инсталация на обекта.

С оглед на горепосоченото и на основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 ППЗОП Комисията реши да изиска от всеки от участниците да предостави разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертите им в срок от 10 работни дни от получаването писма с искане за разяснения и допълнителна информация. Старши експерт, капитално строителство следва да организира изпращането на писмата до участниците „AEREON EUROPE“ и „ПМУ“ АД.

Писмата следва да съдържат и следните указания: „Документите следва да бъдат получени в указания срок в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с обратна

разписка на адреса на Възложителя – деловодството на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, п.к. 8104, гр. Бургас, България, с работно време от 8:30 до 12:00 и от 12:30 часа до 17:00 часа. Върху плика трябва да бъде изписано името на участника и наименованието на обществената поръчка, за която подава допълнително документи. Следва да се спазват изискванията на Раздел V. Оферта, от документацията на обществената поръчка, относно изискванията и указания за изготвяне и представяне на оферта.“

**Председател:**

Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП

Заличена информация  
по чл.42, ал.5 от ЗОП

**Членове:**

1. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
2. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
3. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
4. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
5. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП
6. Заличена информация по чл.42, ал.5 от ЗОП

Заличена информация  
по чл.42, ал.5 от ЗОП  
Заличена информация  
по чл.42, ал.5 от ЗОП  
Заличена информация  
по чл.42, ал.5 от ЗОП  
Заличена информация  
по чл.42, ал.5 от ЗОП  
Заличена информация  
по чл.42, ал.5 от ЗОП  
Заличена информация  
по чл.42, ал.5 от ЗОП