

Докладна записка избор на изпълнител за  
приводи за бътелфлай кл. ЗОП и Пр.1 ЕТИС.pdf

ПРОЦЕС СЪГЛАСУВАНЕ / ПОДПИСВАНЕ

ДОП-02104-21.09.20

Подписване на документацията

| Подписващи   |  |    | Дата/час               | Решение | Коментар |
|--|--|----|------------------------|---------|----------|
| Заличена информация по<br>чл.37 ЗОП във вр. с 33ДЛ | Директор   | по | 21.09.2020<br>12:07:41 | Одобрен |          |
|  | капитално строителство, Дирекция<br>капитално строителство | по |                        |         |          |



ДОП-02104-21.09.20

Създал:

Заличена  
информа  
ция по  
чл.37  
ЗОП във  
вр. с  
33ДЛ

старши експерт, капитално строителство, Подготовка на строителството



## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Господин Директор,

Комисия, назначена с Разпореждане Р1У-0008-180-01-17.09.20 прегледа и оцени офертите, получени по обществена поръчка с предмет: „Доставка на ръчни приводи (редуктори) за доставени клапи тип «Бътерфлай» за химикали и петролни продукти производство на Metso Automation Flow Control“.

На основание мотивите, изложени в Протокола от ЕТИС /Приложение 1 тук/ предлагаме УМТО да сключи договор за доставка с фирма „Провалве“ ЕООД, ЕИК 103781509 на стойност 9 700 лв., без ДДС.

Моля за Вашето одобрение.





ЕТИС-0102

### ПРОТОКОЛ № ЕТИС-0102

ЕТИС за преглед и оценка на получени оферти по обществена поръчка чрез директно възлагане на основание чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на ръчни приводи (редуктори) за доставени клапи тип «Бътерфлай» за химикали и петролни продукти производство на Metso Automation Flow Control“

18.09.2020

Присъствали:

Заличена информация по чл.37 ЗОП във  
вр. с 33ДЛ

Място: Технически кабинет на ет.2, сграда на Дирекция Капитално Строителство

Цел: преглед и оценка на получени оферти по обществена поръчка чрез директно възлагане на основание чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на ръчни приводи (редуктори) за доставени клапи тип «Бътерфлай» за химикали и петролни продукти производство на Metso Automation Flow Control“

Обект: ПТ Росенец, ш.2000

Основание: Разпореждане Р1У-0008-180-01-17.09.20

#### Констативна част:

На 01.09.2020 г. е обявена обществена поръчка чрез директно възлагане на основание чл.20 ал.4 т.3 от ЗОП /ДОП-01694-25.08.20/ с предмет: „Доставка на ръчни приводи (редуктори) за доставени клапи тип «Бътерфлай» за химикали и петролни продукти производство на Metso Automation Flow Control“.

До крайният срок за подаване на оферти - 16.09.2020 г. - са получени 2 оферти, както следва:

- „Герион“ ЕООД – ЕИК 131408823 - Вх.№2757-180-01-16.09.2020
- „Провалве“ ЕООД – ЕИК 103781509 – Вх.№2756-180-01-16.09.2020



Членовете на ЕТИС разгледаха офертите и направиха следните констатации:



### **Оферта на „Герион“ ЕООД:**

Офертата на „Герион“ ЕООД съдържа техническо предложение, допълнителна техническа информация за предложеното оборудване, 5 бр. декларации, съгласно обявата и ЕЕДОП.

Дружеството оферира срок за изпълнение от 12 седмици от датата на сключване на договора, условия на доставка DDP склад на ЛНБ и гаранционен срок 18 месеца, считано от датата на доставка. Фирмата приема условията за плащане, но има забележки към текстовете на договора, като не приема размера на неустойките.

Комисията констатира, че Управителят е попълнил Декларацията по чл.134, ал.1, т.4 от ЗК, като е посочил опция „са налице“ основания за неговото отстраняване по смисъла на чл.60 от ЗК.

Всички останали документи са представени съгласно изискванията на Възложителя.

Цената на офертата е 21 966,75 лв., без ДДС.

Техническото предложение не **отговаря** на техническите изисквания на Възложителя, посочени в Обявата, публикувана на Профила на Купувача на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД поради причините подробно изложени в техническо становище на Експерт инвеститорски контрол, приложено към този протокол.

### **Оферта на „Провалве“ ЕООД:**


Офертата на „Провалве“ ЕООД съдържа техническо предложение, допълнителна техническа информация за предложеното оборудване, 5 бр. декларации, съгласно обявата и ЕЕДОП.

Фирмата оферира срок за изпълнение от 20-24 седмици от датата на сключване на договора, като уточнява, че срокът може да бъде съкратен в зависимост от развитието на пандемията COVID-19, условия на доставка DDP склад на ЛНБ и гаранционен срок 18 месеца, считано от датата на доставка. Фирмата приема условията за плащане и текстовете на договора.

Участникът е представил изискуемите ЕЕДОП и декларации съгласно изискванията на Възложителя.

Цената на офертата е 9 700 лв., без ДДС.





Техническото предложение **отговаря** на техническите изисквания на Възложителя, посочени в Обявата, публикувана на Профила на Купувача на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Съгласно обявените условия по обявата за провеждане на обществената поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, критерий за възлагане е най-ниската цена.

Като съобрази констатациите от прегледа на представените документи и взе предвид обявените условия ЕТИС взе следното решение:

### Приети решения:

ЕТИС предлага на Директор по капитално строителство да се сключи договор за доставка на ръчни приводи (редуктори) за доставени клапи тип «Бътерфлай» за химикали и петролни продукти производство на Metso Automation Flow Control с „Провалве“ ЕООД, ЕИК 103781509 на стойност 9 700 лв., без ДДС със следните мотиви:

- „Провалве“ ЕООД предлага оферта, която отговаря технически на изискванията на Възложителя;
- „Провалве“ ЕООД предлага по-ниска цена;
- „Провалве“ ЕООД предлага приемлив срок за доставка и приема предложените от ЛНБ условия на доставка, гаранционен срок, текст на проекто-договор в т.ч. финансови условия.

Ръководител, отдел



Заличена  
информация по чл.37  
ЗОП във вр. с 3ЗДЛ

### Протоколчик:

Заличена информация по  
чл.37 ЗОП във вр. с 3ЗДЛ





## ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ

от

Заличена информация по чл.37 ЗОП във вр. с 33ДЛ

Експерт инвеститорски контрол

### 1. Техническо предложение на „Герион“ ЕООД

В представеното техническо предложение на „Герион“ ЕООД има допусната грешка по позиция 6 - **редуктор... за клана Metso BV LC6 DN 150 class 150 F10.**

Доставените клапи по тази позиция са DN 8" (DN200) class 150.

Предложените редуктори **L-M07/20F07SR6** са с присъединителен фланец F07, а доставените арматури са с присъединителен фланци F10.

При тази ситуация считам, че тези редуктори няма да могат да бъдат присъединени към арматурите.

### 2. Техническо предложение на „ПРОВАЛВЕ“ ЕООД

След преглед техническото предложение считам, че отговаря на заданието.

Експерт инвеститорски контрол

Заличена информация по чл.37  
ЗОП във вр. с 33ДЛ

